

Městský úřad Vlašim
Odbor výstavby a územního plánování
Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 492

Č.j.: VYST 2251/17-5215/2016 MaM
Oprávněná úřední osoba: Matějka
Email: martin.matejka@mesto-vlasim.cz

Vlašim, dne 18.1.2017

Žadatel:

Město Trhový Štěpánov
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov

ROZHODNUTÍ

Dne 25.8.2016 podalo Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem:

„Vodovodní přivaděč – Tr. Štěpánov, Dalkovice – Střečov nad Sázavou“

na pozemku: pozemková parcela číslo 1232, 1237/1, 1233/6, 1233/5, 1233/4, 1233/8, 1233/14, 1233/16, 1234, 1235/11, 1472, 1467, 1465 v katastrálním území Trhový Štěpánov, pozemková parcela číslo 1982, 1980/2, 1978/9, 1725, 1804, 2145/3, 2145/2, 1975/2, 1975/3, 1858/1, 1806/2, 1975/4, 2144/2, 2144/3, 2144/1, 2144/8, 2161, 1879/11, 1910, 1912, 1913 v katastrálním území Dalkovice, pozemková parcela číslo 869/6, 2178/2, 880/1, 2053, 2044/1, 2060/1, 2043/1, 2043/2, 2050/3 v katastrálním území Střečov nad Sázavou.

Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeního místního šetření vydává podle § 92 odstavec 1 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby

Vodovodní přivaděč – Tr. Štěpánov, Dalkovice – Střečov nad Sázavou na pozemku: pozemková parcela číslo 1232, 1237/1, 1233/6, 1233/5, 1233/4, 1233/8, 1233/14, 1233/16, 1234, 1235/11, 1472, 1467, 1465 v katastrálním území Trhový Štěpánov, pozemková parcela číslo 1982, 1980/2, 1978/9, 1725, 1804, 2145/3, 2145/2, 1975/2, 1975/3, 1858/1, 1806/2, 1975/4, 2144/2, 2144/3, 2144/1, 2144/8, 2161, 1879/11, 1910, 1912, 1913 v katastrálním území Dalkovice, pozemková parcela číslo 869/6, 2178/2, 880/1, 2053, 2044/1, 2060/1, 2043/1, 2043/2, 2050/3 v katastrálním území Střečov nad Sázavou.

Stavba obsahuje:

- 1) SO 01 Vodovodní řady - bude provedena stavba vodovodního řadu, který bude začínat v ulici Zákoutí v Tr. Štěpánově, dále povede po místní neuzpevněné komunikaci, po loukách a polích směrem k osadě Dalkovice. V Dalkovicích bude vodovodní řad ukončen v armaturní šachtě na pozemku parc.č.1975/3 v k.ú. Dalkovice. Trasa do osady Střečov bude procházet silnicí Dalkovice Střečov pomocí protlaku. Celá trasa směrem do Střechova bude uložena v odvodňovacím příkopu silnice č.12517 po levé straně. Ukončení přivaděče bude v nově navrhovaném zemním vodojemu před Střechovem. Délka potrubí vodovodního řadu Tr. Štěpánov – Dalkovice bude 1720m, délka řadu Dalkovice – Střečov – VDJ bude 2715m.

- 2) SO 02 Zemní vodojem 2x 15m³ – bude provedena stavba zemního vodojemu pro zajištění dvoudenní akumulaci vody pro osadu Střechov. Z vodojemu je navržen zásobní řad do osady Střechov.

Ostatní podrobnosti viz PD a technická zpráva.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba vodovodních řadů bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 1232, 1237/1, 1233/6, 1233/5, 1233/4, 1233/8, 1233/14, 1233/16, 1234, 1235/11, 1472, 1467, 1465 v katastrálním území Trhový Štěpánov, pozemková parcela číslo 1982, 1980/2, 1978/9, 1725, 1804, 2145/3, 2145/2, 1975/2, 1975/3, 1858/1, 1806/2, 1975/4, 2144/2, 2144/3, 2144/1, 2144/8, 2161, 1879/11, 1910, 1912, 1913 v katastrálním území Dalkovice, pozemková parcela číslo 869/6, 2178/2, 880/1, 2053, 2044/1, 2060/1, 2043/1, 2043/2, 2050/3 v katastrálním území Střechov nad Sázavou, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je nedílnou součástí rozhodnutí pro navrhovatele.
2. Stavba vodojemu bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 2060/1 v katastrálním území Střechov nad Sázavou, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí rozhodnutí pro navrhovatele.
3. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou.
4. Při průchodu trasy lesními pozemky nebo jejich ochrannými pásmy v šířce 50m požádá investor o souhlas orgán státní správy lesa.
5. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody z řešené stavby – ve spotřebišti Dalkovice a Střechov nad Sázavou v rozsahu rozboru krácený dle vyhlášky č.252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad, že použitý materiál pro celé řešené vodohospodářské dílo je v souladu s požadavky vyhlášky č.409/2005 Sb..
7. PD pro stavební řízení bude obsahovat tyto podmínky Želivské provozní a.s.:
 - a) Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o tom, že pracují v ochranném pásmu štolového přivaděče, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchových a podzemních vod. Všechny použité stroje a mechanismy na pozemku investora budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.
 - b) Jakékoliv práce typu průzkumné vrty, studna, vrty pro tepelné čerpadlo, trhačí práce atd. budou předem projednány a schváleny provozovatelem štolového přivaděče.
8. PD pro stavební řízení bude obsahovat tyto podmínky Povodí Vltavy s.p.:
 - a) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závažnými látkami podle § 39 zákona o vodách. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
 - b) Záměr bude projednán s provozovatelem vodovodní sítě.
 - c) Záměr bude projednán se správcem toků, Lesy ČR, s.p..
 - d) Vodojem musí být navržen tak, aby bylo možno zajistit odkalování komory vodojemu pomocí cisterny s odvozem na vhodnou městskou čov, neboť usazený kal není možné vypouštět ani na terén, ani do vodního toku. V dalším stupni PD bude i upřesněn způsob likvidace akumulovaných vod z vodojemu při jeho čištění.
 - e) PD pro stavební povolení bude předložena k vydání stanoviska správce povodí.
 - f) Křížení a souběhy sítí s korytem vodního toku musí být provedeny v souladu s platnou legislativou včetně dodržení ČSN.
 - g) V dalším stupni PD bude specifikováno křížení toků. Povodí Vltavy upřednostňuje řízený podvrt, ale i překop toku je možný.

9. PD pro stavební řízení bude obsahovat tyto podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje:
- Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období tj. od 1.4. do 31.10. za částečného omezení silničního provozu. Staveniště bude řádně označeno dopravním značením schváleného Policií ČR DI Benešov.
 - Vodovodní potrubí bude uloženo v sil. pozemku dle příslušné normy. KSÚS požaduje uložení potrubí – 120 cm od nivelety sil. pozemku.
 - Při provádění stavebních prací nebude výkopový a stavební materiál ukládán na vozovku z důvodu zachování průjezdnosti komunikace.
 - V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění sil. tělesa - vozovky.
 - Zpětná výplň výkopu bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu a povrch terénu dotčeného stavbou upraven.
 - Stavební a výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovku.
 - Dodavatel stavby provede nezbytná opatření, aby nedocházelo po dobu provádění stavebních prací k ohrožení sil. provozu. V případě znečištění vozovky neprodleně provede její očištění.
 - Investor následně uzavře s KSÚS Středočeského kraje smlouvu o smlouvě budoucí.
 - Po ukončení zásahu do silniční sítě bude stavba protokolárně předána KSÚS.
 - V případě opravy silnice, silničního objektu, nebo přeložky silnice provede investor na své náklady vytyčení, nebo směrovou či výškovou úpravu svých vedení.
 - V případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě bude záměr předem projednán s KSÚS.
10. V PD pro stavební řízení budou dodrženy tyto podmínky účastníka řízení Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, se řídit platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinil veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě – Karel Vyskočil tel. 602384140.(dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.
 - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK se bude řízeno platnými právními předpisy a normami. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK se nebudou používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí.
 - Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi je nutné upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Dále je nutné upozornit na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívat žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí a dbát při provádění prací v těchto místech nejvyšší opatrnosti.
 - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).
 - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupujte tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je nutné zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je nutné vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve potom je možno provést zához.
 - Pomocná zařízení, která jsou součástí vedení se nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Pokud by nastala nutná změna, musí se předem projednat se zaměstnancem POS.
 - V každé situaci, kdy hrozí poškození vedení veřejné komunikační sítě bude kontaktováno pracoviště ochrany společnosti – mob.: 800 184 084.

11. V PD pro stavební řízení bude dodržena podmínka ČEZ Distribuce a.s.:
- a) Před započítím zemních prací budou vytyčeny veškeré trasy podzemních vedení, vytyčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s.r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby.
 - b) Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu podzemních vedení ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.
 - c) V případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, požádá investor v souladu s ustanovením § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon o udělení souhlasu s činnostmi v ochranném pásmu.
 - d) V případě, že při zemních pracích bude zjištěno nevidované zařízení, práce budou okamžitě přerušeny a tato skutečnost nahlášena na zákaznickou linku č. 840 840 840.
12. V PD pro stavební řízení budou dodrženy tyto podmínky RWE Distribuční služby s.r.o.:
- a) stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
 - b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejm. trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 33050, TPG 702 04- tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušování stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - ch) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, atd.) na telefon 1239.
 - i) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 65 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - j) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - k) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - l) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - m) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

n) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
o) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

13. Stavební povolení bude vydávat speciální stavební úřad – vodoprávní úřad – MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítka účastníka řízení Česká telekomunikační infrastruktura a.s., týkající se provádění prací v blízkosti PVTs, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí.

Námítka účastníka řízení ČEZ Distribuce a.s., týkající se činnosti v ochranném pásmu vedení, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí.

Námítka účastníka řízení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, týkající se činnosti v blízkosti silnice, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí.

Námítka účastníka řízení RWE Distribuční služby s.r.o., týkající se činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí.

Námítka účastníka řízení Želivské provozní a.s., týkající se činnosti v ochranném pásmu štolového přivaděče, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí.

Námítka účastníka řízení Povodí Vltavy s.p., týkající se činnosti ve správě vodního toku, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Dne 25.8.2016 podalo Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov na vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 3.10.2016 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Účastníky řízení a dotčené orgány vyzval k podání námitek do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

Návrh na vydání územního rozhodnutí byl doložen i v průběhu řízení těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Souhrnným stanoviskem MěÚ Vlašim, ze dne 27.7.2016 pod č.j.: ZIP 16553/16-3211 KrJ,
- vyjádřením ČEZ Distribuce ze dne 5.5.2016 č.j.0100568135, 146, 157, 160, 163,
- vyjádřením Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 5.5.2016 pod č.j.: 603391/16,
- Vyjádřením RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 24.5.2016 pod č.j.5001302351,
- Vyjádřením KSÚS Středočeského kraje ze dne 20.7.2016 pod č.j.2303/16/KSÚS/BNT/HRE-273,
- Stanoviskem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 10.11.2016 pod č.j.KHSSC 54788/2016,
- Vyjádřením Želivské provozní ze dne 21.7.2016 pod č.j.Z240/16V319,
- Stanoviskem Povodí Vltavy s.p. ze dne 2.8.2016 pod č.j.40571/2016-243-HI.

Námítky účastníka řízení Česká telekomunikační infrastruktura a.s., týkající se provádění prací v blízkosti PVTS, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.10 tohoto rozhodnutí.

Námítky účastníka řízení ČEZ Distribuce a.s., týkající se činnosti v ochranném pásmu vedení, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.11 tohoto rozhodnutí.

Námítky účastníka řízení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, týkající se činnosti v blízkosti silnice, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.9 tohoto rozhodnutí.

Námítky účastníka řízení RWE Distribuční služby s.r.o., týkající se činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.12 tohoto rozhodnutí.

Námítky účastníka řízení Želivské provozní a.s, týkající se činnosti v ochranném pásmu štolového přivaděče, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.7 tohoto rozhodnutí.

Námítky účastníka řízení Povodí Vltavy s.p., týkající se činnosti ve správě vodního toku, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.8 tohoto rozhodnutí.

Vlastnické právo navrhovatele k dotčeným pozemkům byla prokázáno doložením výpisu z LV č.10001 pro obec a k.ú. Trhový Štěpánov, jiné právo k pozemkům bylo doloženo smlouvami o budoucí smlouvě o vzniku věcného břemene. Dále byla předložena PD a katastrální mapa.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP") i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Umístění stavby je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Trhový Štěpánov.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, k rozhodnutí.

Zdeněk P ý c h a v.r
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Za správnost: Matějka Martin

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dneSejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 3.000,- Kč byl uhrazen.

Příloha pro navrhovatele:

- ověřený situační výkres v měřítku 1:1000, 1:500

Doručí se:

Žadatel:(datová schránka):

Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 25763 Trhový Štěpánov

Účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm a):(doporučeně)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 – datová schránka

ZD Trhový Štěpánov, Sokolská 302, 257 3 Trhový ŠTĚPÁNOV

Jan Vlk, Nová pražská 1657, 256 01 Benešov

Jan Tříška, Lýskova 2073/57, 15500 Praha Stodůlky

Lubomír Pazour, Nad Školou 332, 257 63 Trhový Štěpánov

Jaroslav Brýl, Dalkovice 25, 257 63 Trhový Štěpánov

Petr Pokorný, V Zátíší 338, 257 63 Trhový Štěpánov

Jiří Lopata, Dalkovice 17, 257 63 Trhový Štěpánov

Irena Lopatová, Bělčická 2825, 141 00 Praha 4

Michal Koutek, V Zátíší 338, 257 63 Trhový Štěpánov

Miloslav Smetana, Šumperská 356, 199 00 Praha 9

Josef Veselka, Dalkovice 33, 257 63 Trhový Štěpánov

Zdeňka Veselková, Dalkovice 33, 257 63 Trhový Štěpánov

Pavel Navrátil, Nad Školou 325, 257 63 Trhový Štěpánov

Drahomíra Navrátilová, Nad Školou 325, 257 63 Trhový Štěpánov

Účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm b) : veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány: (datová schránka)

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, Jana Masaryka č.p.302, 25814 Vlašim

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoleská č.p.2053, 25655 Benešov